



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА)

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 30-10-35, факс: (4152) 42-10-84
E-mail: und@41.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский

«18» апреля 2023 года
(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного пожарного надзора,
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 8

По адресу/адресам: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 16

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 8 от «20» марта 2023 года заместителя начальника
Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю подполковника внутренней
службы Ю.Ю. Апаликова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/документарная проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Администрации муниципального образования сельского поселения «село Ачайваям»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 11 час. 00 мин. «18» апреля 2023 г. до 12 час. 00 мин. «18» апреля 2023 г.

Продолжительность: 1 рабочий день/ 1 час.

Акт составлен: Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) заполняется при
проведении выездной проверки) 20.03.2023 посредством получения по электронной почте

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора
Камчатского края по пожарному надзору подполковник внутренней службы М.А. Селин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: -----

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая документарная проверка проведена посредством контроля, за исполнением требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Целью проведения проверки являлись:

- исполнения п. 2.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 08 февраля 2023 г., утвержденного Президентом Российской Федерации от 14 февраля 2023 г. № Пр-267 по вопросу «О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, а также эффективности проводимых мероприятий по ликвидации их последствий»;
- оценка полноты и качества исполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности;
- анализ степени реализации полномочий в области обеспечения пожарной безопасности; оценка эффективности системы обеспечения пожарной безопасности на соответствующих территориях, объектах;
- выявление причин и условий, приведших к неисполнению или неполному и некачественному исполнению законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательных и нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности, а также причин и условий, способствующих росту количества пожаров и тяжести их последствий;
- принятие мер по устранению выявленных нарушений, предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и имуществу, а также мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения.

Основными вопросами проверки являлись направления деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, находящихся в компетенции объекта проверки, в том числе:

1. Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в части:
 - 1.1. Создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
 - 1.2. Включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения;
 - 1.3. Оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
 - 1.4. Порядка установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
2. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.
3. Информирование населения о принятых органом местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействие в распространении пожарно-технических знаний.
4. Исполнение нормативных правовых актов органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере пожарной безопасности

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21 ноября 1994

года № 69, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), определены полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности и обязательные требования пожарной безопасности, подлежащие выполнению органами местного самоуправления.

В ходе проверки установлено, что органом местного самоуправления сельского поселения, в соответствии с законодательством РФ полномочия в области пожарной безопасности осуществляются следующим образом:

1. Постановления, распоряжения о создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах:

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 20.04.2022 № 15 «О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»;

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 12.04.2022 № 12 «Об утверждении Положения о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами».

2. Постановление о включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения:

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 12.04.2022 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения «село Ачайваям» на 2022-2024 г.г.».

3. Сведения о наличии звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре:

- для оповещения населения имеется звуковая сирена С-40 и муниципальная автоматизированная система оповещения П-166 ИТК ОС. Согласно представленной информации системы оповещения в рабочем состоянии.

4. Сведения о протяженности минерализованных полос:

- протяженность минерализованной полосы составляет 8 км., согласно утвержденного паспорта пожарной безопасности населенного пункта ширина минерализованной полосы соответствует требованиям и имеется по все границе с лесным участком.

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 24.03.2023 № 6 «Об утверждении плана очистки территорий общего пользования от сухой травянистой растительности и горючего мусора в сельском поселении «село Ачайваям» в 2023 году».

5. Сведения о создании, в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения:

- на территории сельского поселения имеется 2 источника наружного противопожарного водоснабжения (2 пожарных резервуара объемом 75 м³ каждый). Согласно представленной информации пожарные резервуары утеплены, не оборудованы площадкой с твердым покрытием размером 12х12 метров для подъезда пожарной техники.

6. Оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 04.05.2022 № 19 «Об оказании содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»;

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 04.08.2022 № 32 «Об утверждении положения о порядке подготовки населения муниципального образования – сельское поселение «село Ачайваям» в области пожарной безопасности».

- согласно представленной информации на территории сельского поселения проводятся

собрание с населением, подворовые обходы, печатаются памятки и листовки.

7. Установление особо противопожарного режима в случае повышении пожарной опасности:

- на территории сельского поселения «село Ачайваям» особый противопожарный режим в истекшем периоде 2023 года не вводился. На период действия особого противопожарного режима в случае его установления на территории сельского поселения, муниципальным правовым актом по пожарной безопасности не установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

8. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы:

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 12.04.2022 № 10 «Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы».

9. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём:

- на территории сельского поселения в местах общего пользования установлено 19 пожарных щитов с противопожарным инвентарём и первичными средствами пожаротушения.

10. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре:

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 20.04.2022 № 14 «Об утверждении порядка оповещения населения сельского поселения «Ачайваям» и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре».

11. Сведения о разработке и реализации мер пожарной безопасности для населенных пунктов:

- издано постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 27.04.2022 № 17 «О разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования – сельское поселение «село Ачайваям» и объектов муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности в жилых и общественных зданиях, находящихся в муниципальной собственности».

В ходе проведения внеплановой документарной проверки за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, исполнением обязательных требований пожарной безопасности, а также на основании анализа представленных документов Администрацией муниципального образования сельского поселения «село Ачайваям» (исх. № 124 от 06.04.2023) выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), а именно:

1. Муниципальным правовым актом по пожарной безопасности не установлены дополнительные требования пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима на территории сельского поселения, в том числе предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет

на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры) (ч. 5 ст. 21, ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»); **(Ответственное лицо за нарушение – Глава сельского поселения «село Ачайваям»).**

2. Органом местного самоуправления не утвержден в течение 15 дней (т.е. до 3 февраля 2023 включительно) со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации (постановление Правительства Камчатского края от 19.01.2023 № 21-П) паспорт населенного пункта с. Лесная подверженного угрозе лесным пожарам и другим ландшафтным (природным) пожарам и в течение 3-х дней со дня утверждения паспорта населенного пункта, не представлен один экземпляр паспорта населенного пункта в структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора (в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю). Паспорт населенного пункта села Ачайваям утвержден 09 февраля 2023 года и направлен 22 февраля 2023 года в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (п. 418 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); **(Ответственное лицо за нарушение – Глава сельского поселения «село Ачайваям»).**

3. На территории населенного пункта с. Ачайваям с числом жителей до 1 000 человек и при застройке зданий высотой не более 2 этажа, не предусмотрено достаточное количество источников противопожарного водоснабжения, с соответствующим объемом воды исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение (5 л/с) и продолжительности тушения пожара (не менее 3 часа), и с соответствующим расстоянием до зданий (сооружений) (в радиусе не более 200 м.) На территории населенного пункта имеется два пожарных резервуара объемом 75 м.куб, каждый, которые не обеспечивают условия обслуживания им зданий, предусмотренные СП 8.13130.2020, а именно расстояние от пожарных резервуаров до наиболее удаленных зданий и сооружений превышает 200 метров (абз. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 3 ст. 4, ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 10.3, п. 10.4 СП 8.13130.2020); **(Ответственное лицо за нарушение – Глава сельского поселения «село Ачайваям»).**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 8/1/1 от 18.04.2023, уведомление от 18.04.2023 о составлении протокола об АПН по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:



Заместитель главного государственного инспектора
Камчатского края по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
М.А. Селин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вдовыченко Валентина Федоровна - глава администрации
сельского поселения "Вело-Амурская"
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» апреля 2023 г.

Вдовыченко
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку))